

Leistungserklärung

**Brandschutzmanschette RORCOL
V30, V60, AV60**

**gültig für
MÜPRO Brandrohrmanschette V30,
V60, AV60**

Dieses Dokument der MÜPRO dient nur zur Information und unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Der gesamte Inhalt darf für werbliche oder andere Zwecke nur nach Genehmigung durch die MÜPRO verwendet werden.
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 2013/1 gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

**Brandschutzmanschette
RORCOL****1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**Brandschutzmanschette RORCOL V30, RORCOL V60, RORCOL AV60,
Brandschutzfugenmasse BFM/K310**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**

Typenbezeichnung: siehe Etikett auf dem Produkt

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:Abschottung von brennbaren Rohren,
nicht brennbaren Rohren und
Kabeln durch Wände und Decken, gemäß ETA-13/0758**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**

Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH, Breitenseer Straße 28, 1140 Wien, AUSTRIA

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: n.a.**6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung d. Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gem. Anhang V: System 1****7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: n.a.****8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**

Das Österreichische Institut für Bautechnik hat die Europäische Technische Zulassung ETA-13/0758 gemäß der ETAG Nr. 026-Teil 2 ausgestellt. Die notifizierte Stelle MA 39 - Zertifizierungsstelle für Bauprodukte - Wien- Zert führt die Überwachung gemäß Anhang V System 1 durch und hat das EG-Konformitätszertifikat 1139-CPD-0523/13 ausgestellt.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Feuerwiderstand	Gemäß ETA-13/0758	EN 13501-2
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Y ₁	EOTA Technischer Report TR 024

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

AIR FIRE TECH[®]AIR FIRE TECH Brandschutzsysteme GmbH
1140 Wien Breitenseer Straße 28

Tel. 01/982 01 74-0 Fax 01/982 01 74-930

(Uwe Stefani,

Geschäftsführer Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH)

Wien, Juli 2013